

お客様へ

お手元にある取扱説明書は、製品(JCD-13A,またはJCR-13A)と以下の点が異なります。
製品を使用する時は、取扱説明書と挿入用紙(KS2001.005J1)を併せてお読みください。

取扱説明書で、補助機能設定モード2のモード内の設定項目が一部逆になって記載されています。
冷却出力ON/OFF動作すきま設定[H_gH_b]とオーバーラップバンド/デッドバンド設定[db]の順番が逆になっています。下記のフロー図が正しいので、キー操作を間違えないようにしてください。

